



SOCLE femelle

PRISE MOBILE
femelle

Section de câble (mm ²)	Intensité nominale facteur de marche		CS2	CS3	CS5	CS2	CS3	CS5
	60%	30%						
16	100 A	150 A	4 2401 016			4 2301 016		
25	125 A	200 A	4 2401 030			4 2301 030		
35	150 A	250 A	4 2401 040			4 2301 040		
50	200 A	300 A	4 2401 050	4 3401 050		4 2301 050	4 3301 050	
70	250 A	350 A		4 3401 075			4 3301 075	
95	300 A	400 A		4 3401 100			4 3301 100	
120	350 A	450 A			4 5401 120			4 5301 120
150	450 A	500 A			4 5401 150			4 5301 150
à vis	200 A	300 A	4 2401 121					
à vis	300 A	400 A	4 3401 121					
à vis	450 A	500 A	4 5401 121					

COSSES CUIVRE

Choix de la cosse en fonction du câble : les sections de câbles souples mentionnées dans ce tableau sont données à titre indicatif. Il convient toujours d'effectuer une vérification, compte tenu des différentes compositions de ces câbles.



Section de câble (mm ²)		Cosse droite filetée M10*	Cosse droite filetée M14*	Cosse droite filetée M14*	Diamètre intérieur (mm)
Souple	Rigide	CS2	CS3	CS5	
16	25	4 2 301 416			6,6
25	35	42 301 430			7,9
35	50	42 301 440			9,2
50	70	42 301 450	4 3301 450		11
70	95		4 3301 475		13,1
95	120		4 3301 400		14,5
120	150			4 5301 520	16,2
150	185			4 5301 550	18

* Raccordement par cosse à sertir suivant norme NF C 20-130 (norme VDE 0220 : nous consulter)
Sertissage : préconisation d'un sertissage hexagonal double.